



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o.**

56-300 Milicz, Rynek 21

tel./fax 071 38 40 987

www.pgkdolinabaryczy.pl

e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

JRP-17/2009

Milicz, 2010.03.02

**Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żmigród” (nr ref. JRP-17/2009)

W związku z zauważonymi rozbieżnościami w dwóch pozycjach przedmiarowych pomiędzy Przedmiarem robót w wersji .pdf (załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ z dn. 11.02.2010), a Przedmiarem robót w wersji Excel (załącznik nr 2 do modyfikacji SIWZ z dn. 11.02.2010), Zamawiający wskazuje, że do wyceny zamówienia należy przyjąć materiał:

1. **w opisie do pozycji 22 Przedmiaru robót, PR-01, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borzęcin, ST-05.00, KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA**
jest: „Montaż rurociągów z rur PVC/PP PN 10 wraz z wykonaniem podsypki i obsypki oraz prób pomontażowych”,
winno być: „Montaż rurociągów z rur PVC/PP SN 10 wraz z wykonaniem podsypki i obsypki oraz prób pomontażowych”,
2. **w pozycji 65 Przedmiaru robót, PR-02, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziądz, ST-05.00, KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA, Montaż rurociągów z rur PVC wraz z wykonaniem podsypki i obsypki i z próbami pomontażowymi**
jest: „DN 150/160 mm w obrębie posesji,
winno być: „DN 160 mm w obrębie posesji”.

Jednocześnie zamieszcza się tekst jednolity Przedmiaru robót w wersji Excel, uwzględniający powyższe zmiany.

**Prezes Zarządu
(-) Władysław Szydełko**

Zał. Przedmiar robót Excel z dn. 02.03.2010r.