



I.dz. JRP-18/2009

Milicz, 2010-02-24

**Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zduny-Cieszków” (nr ref. JRP-18/2009)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zduny-Cieszków” (nr ref. JRP-17/2009) w sposób następujący:

1. Część III/1 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, ST-05.00 „Kanalizacja sanitarne”
 - 1.1. ppkt 2.3.1 „Rury kanalizacyjne z twardego (niespionionego) PVC”, str. 85 uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
 - 1.2. ppkt 2.3.2 „Rury kanalizacyjne z litego polipropylenu PP SN10”, str. 85 uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
 - 1.3. ppkt 2.3.4 „Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej”, str. 85, uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
 - 1.4. ppkt 2.3.5 „Rurociągi preizolowane z PE (ciśnieniowe)”, str. 86, uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”

- 1.5. w ppkt 2.4.1 „Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE średnica 425 mm”, str. 86
Jest: „Uwaga: zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) należy dokonać u jednego dostawcy.”
Winno być: „Uwaga: zakupu kompletnej studzienki należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włączów żeliwnych”
- 1.6. w ppkt 2.4.2 „Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE średnica 600 mm”, str. 87
Jest: „Uwaga: zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) należy dokonać u jednego dostawcy.”
Winno być: „Uwaga: zakupu kompletnej studzienki należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włączów żeliwnych”
- 1.7. w ppkt 2.4.3 „Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE średnica >1000 mm”, str. 88
Jest: „Uwaga: zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) należy dokonać u jednego dostawcy.”
Winno być: „Uwaga: zakupu kompletnej studzienki należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włączów żeliwnych”
- 1.8. ppkt 2.4.3 „Studnie z tworzyw”, str. 89
Jest: „2.4.3 Studnie z tworzyw. Studzienki na sieci kanalizacyjnej należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500 mm łączonych na uszczelki gumowe i przykryć żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego zaopatrzoną we włącz żeliwny klasy D.”
Winno być: „2.4.4 Studnie betonowe. Studzienki na sieci kanalizacyjnej należy wykonać z kręgów betonowych Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500 mm łączonych na uszczelki gumowe i przykryć żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego zaopatrzoną we włącz żeliwny klasy D.”
Ponadto, ppkt 2.4.4 „Studnie betonowe” uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu kompletnej studni należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włączów żeliwnych.”
- 1.9. ppkt 2.4.3 „Studnie do wytracania energii (rozprężna)”, str. 90,
Jest: „ppkt 2.4.3 Studnie do wytracania energii (rozprężna)

Studnia do wytracania energii będzie wykonana z PE, PP lub z betonu o średnicy zgodnej z DP, zapewniająca wytracenie energii ścieków. Element wytracający powinien być trwale związany z pozostałą częścią studni. Pozostałe wymagania jak dla studni z PP, PE i betonowych.”,

Winno być: „2.4.5 Studnie do wytracania energii (rozprężna)

Studnia do wytracania energii będzie wykonana z PE, PP lub z betonu o średnicy zgodnej z DP, zapewniająca wytracenie energii ścieków. Element wytracający powinien być trwale związany z pozostałą częścią studni. Pozostałe wymagania jak dla studni z PP, PE i betonowych.”.

1.10 ppkt 2.4.4 Studzienki rewizyjne, str. 90,

Jest: „ppkt 2.4.4 Studzienki rewizyjne

Studnia rewizyjna będzie wykonana z PE, PP lub betonu, zapewniającej montaż i obsługę czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym. Pozostałe wymagania zgodnie z DP.”,

Winno być: „2.4.6 Studzienki rewizyjne

Studnia rewizyjna będzie wykonana z PE, PP lub betonu, zapewniającej montaż i obsługę czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym. Pozostałe wymagania zgodnie z DP.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść powyższej modyfikacji jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Prezes Zarządu
(-) Władysław Szydełko**