



ZP-30/JRP/2013

Milicz, 02.09.2013r.

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie Robót zabezpieczających w związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” (nr ref. ZP-30/JRP/2013)

W ww. postępowaniu Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. z/s w Miliczu, otrzymał pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedź i zmianę STWiOR dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie gdyż przewidywany termin realizacji tj. 4 m-ce, nawet w całym swoim okresie nie zapewnia wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie na w/w zadanie.

Prosimy o odpowiedź czy pozwolenie na użytkowanie Wykonawca ma uzyskać w terminie realizacji (4 miesiące) czy też można to realizować także w Okresie Zgłaszania Wad.

Nadmieniamy, że pozwolenie na użytkowanie wiąże się z:

- wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
- wykonaniem wszystkich odbiorów i prób łącznie z odbiorem nawierzchni drogowych
- rozruch technologiczny pompowni ścieków łącznie z odbiorem z Zakładu Energetycznego i zawieszenia liczników.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia jak niżej:

Zakres przedmiotu zamówienia pn. „Wykonanie robót zabezpieczających w związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” nie obejmuje obowiązku uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zgodnie z zapisami pkt. 1.4.1 ST-00 Wymagania Ogólne: „(...) Wykonawca wykona wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.”

Wykonawca zobowiązany jest jedynie sporządzić dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (tj. w szczególności: kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły prób szczelności, protokoły z inspekcji telewizyjnej kanałów, protokoły zagęszczenia gruntów, protokoły z pomiarów i badań linii kablowych zasilających pompownie ścieków i inne wymagane przepisami Prawa Budowlanego).

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy" (MAO)

Zbigniew Węgrzyn